



ООО «ЭнергоЩит»

40702810544420000141 в филиале № 6318  
 ВТБ (ПАО),  
 к/с 30101810422023601968 БИК 043601968  
 ИНН/КПП 5906135180/590601001  
 614107, Пермский край, г. Пермь,  
 ул. Веры Фигнер 4, оф. 15

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНДЕНСАТОРНОЙ УСТАНОВКИ  
 КРМ (УКЛ 56, УКЛ 57), КРМ (УКРМ) 6,3-10,5 кВ, КРМФ (УКРМ) 6,3-10,5 кВ**

Технические характеристики установки							
КРМ (УКЛ 56) не регулируемая с разъединителем							
КРМ (УКЛ 57) не регулируемая без разъединителя							
КРМ (УКРМ) регулируемая							
КРМФ (УКРМ) регулируемая с фильтрами							
Номинальное напряжение, кВ	6,3			10,5			
Номинальная мощность установки (от 75 квар до 30 Мвар), квар							
Регулирование	ручное			автоматическое			
Характер регулирования	по cos φ			по напряжению			
Индикатор cos φ	есть			нет			
Шаг нерегулируемой части, квар	50	75	100	150	200	225	
	250	300	450	600	900	другой	
Количество силовых конденсаторов нерегулируемой ступени, шт.							
Шаг регулирования автоматической части, квар	50	75	100	150	200	225	
	250	300	450	600	900	другой	
Количество силовых конденсаторов регулируемой ступени, шт.							
Климатическое исполнение	УЗ			ХЛ1 (северный контейнер)			
Степень защиты	IP 20		IP 54		другая		
Защита конденсаторов от перегрузки гармониками	есть			нет			
Величина гармоник напряжения, %	3-я	5-я	7-я	9-я	11-я	13-я	15-я

Величина гармоник тока, %	3-я	5-я	7-я	9-я	11-я	13-я	15-я	
Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения THDu, %								
Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока THDi, %								
Расположение вводной ячейки	слева				справа			
Вид ввода	сверху				снизу			
Тип ввода	кабельный				шинный			
Ограничения по габаритам (ВхШхГ), мм	нет		есть					
Монтажные ворота (для исполнения ХЛ1)	сбоку слева				сбоку справа			
Дополнительная информация								
Опросный лист заполнил (Ф.И.О.):								
Подпись:						Дата:		